Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека

Управление по Самарской области

Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 04-1/167 от 19.06.2018г.

Ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Масловой Тамарой Владимировной при проведении плановой выездной проверки в отношении ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА» (ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева»), фактический адреса: 443086, г. Самара, ул. Лукачева, 46, ул. Лукачева, 48, Московское шоссе, 34, юридический адрес: 443086, г. Самара, ул. Московское шоссе, 34 (ОГРН 1026301168310, ИНН 6316000632), при рассмотрении акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 04-1/194 от 19.06.2018г. за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации **выявлены нарушения требований санитарного законодательства:**

- ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- пп. 6.3, 6.14, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

- п. 5.4., п. 5.5, СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю выполнить следующие мероприятия:

п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	В соответствии с требованием ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 6.3, 6.14, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» необходимо: -довести параметры искусственной освещенности и коэффициента пульсации в учебной аудитории № 314 (рабочее место студента, на парте) по адресу: Московское шоссе, 34 до значений, установленных пп. 6.3, 6.14, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным	03.09.2018г.

	электронно-вычислительным машинам и организация работы»	
2.	В соответствии с требованием ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» необходимо: - в общежитии №3 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» (443089, ул. Лукачева, 46) уборочный инвентарь хранить в отведенном для этих целей месте.	03.09.2018г.
3.	В соответствии с требованием ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» необходимо: - в общежитии №2 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева» (443089, ул. Лукачева, 48) промаркировать уборочный инвентарь для кухни и закрепить за определенными помещениями.	03.09.2018г.

О выполнении данного предписания проинформировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области по адресу: 443001, г. Самара, ул. Пушкина, 181, каб 308. **до 04.09.2018г.**

Непредставление или несвоевременное представление информации о выполнении предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА».**

Предписание выдано: ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене Масловой Т.В. _____

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Предписание для исполнения получил: «19» июня 2018г. законный представитель юридического лица

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П.КОРОЛЕВА»